Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU

Hersteller

Firma	: HEDI GmbH Elektro-und Gerätebau
Straße	: Schöneggweg 17
Ort	: 87727 Babenhausen

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend baugleichen Geräte aufgrund Ihrer Konzeption und Bauart in der durch uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den zu beachtenden grundlegenden Forderungen der Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU in der gültigen Form hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes entsprechen.

Durch nicht vom Hersteller autorisierte Veränderungen an den hier beschriebenen Geräten wird diese Konformitätserklärung ungültig!

Bezeichnung	:	Verlängerungsleitung
Modelle	:	VKD**10**32 ….. - VKD**50**326F VKD**10**32U …- VKD**50**32U6F VKD**10**32Q …- VKD**50**32Q6F
Kenndaten	:	Nennspannung: 400/230V AC
Ausführung:		CEE-Stecker („F“ : Phasenwendestecker) und Kupplung 5-polig 400V/32A AC.
Anmerkung	:	Zahl im „Fettdruck“ gibt die variable Kabellänge an. Kabelsorten H07RN-F, U: AT-N07V3V3-F, Q: H07BQ-F Kabelquerschnitt 5G2,5mm² , „4“ : 5G4,0mm² , „6“: 5G6,0mm²
angewandte Normen :		DIN EN 60309-1; DIN EN 60309-2 DIN EN 50525-1; DIN EN 50525-2-21

Angaben zum Unterzeichner

Name	:	Robert Diebolder
Funktion im Betrieb	:	Geschäftsführer

Babenhausen, 18.03.2016

HEDI GmbH
Elektro-und Gerätebau
Robert Diebolder