Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU

Hersteller

Firma	: HEDI GmbH Elektro-und Gerätebau
Straße	: Schöneggweg 17
Ort	: 87727 Babenhausen

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend baugleichen Geräte aufgrund Ihrer Konzeption und Bauart in der durch uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den zu beachtenden grundlegenden Forderungen der Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU in der gültigen Form hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes entsprechen.

Durch nicht vom Hersteller autorisierte Veränderungen an den hier beschriebenen Geräten wird diese Konformitätserklärung ungültig!

Bezeichnung	:	Verlängerungsleitung
Modelle	:	VKD**10**16 ….. - VKD**50**162F VKD**10**16U …- VKD**50**16U2F VKD**10**16Q …- VKD**50**16Q2F
Kenndaten	:	Nennspannung: 400/230V AC
Ausführung:		CEE-Stecker („F“ : Phasenwendestecker) und Kupplung 5-polig 400V/16A AC.
Anmerkung	:	Zahl im „Fettdruck“ gibt die variable Kabellänge an. Kabelsorten H07RN-F, U: AT-N07V3V3-F, Q: H07BQ-F Kabelquerschnitt 5G1,5mm² , „2“ : 5G2,5mm²
angewandte Normen :		DIN EN 60309-1:06/2023; DIN EN 60309-2:06/2023 DIN EN 50525-1:09/2023; DIN EN 50525-2-21:01/2012

Angaben zum Unterzeichner

Name	:	Robert Diebolder
Funktion im Betrieb	:	Geschäftsführer

Babenhausen, 18.10.2023

HEDI GmbH
Elektro-und Gerätebau
Robert Diebolder